Grupo de Trabajo Que No Se Caiga Nada

FORMULARIO DE INSPECCIÓN ENFOCADA STOP THE DROP

Proyecto:_____ **Ubicación:** _____

Contratista: _____ **Fecha:** _____ **Inspector:** _____

Actividad de Trabajo Observada: _____

Orden y Manejo de Materiales

☐ 1. Solo se llevan a la altura los materiales necesarios para la tarea.
☐ 2. Los materiales se colocan y aseguran considerando el viento y las rutas de tránsito de los trabajadores.
☐ 3. Los materiales se almacenan a 6 pies o más de las aberturas interiores de piso.
☐ 4. Los materiales se almacenan a 10 pies o más de los bordes exteriores.
☐ 5. Se utilizan rodapiés, correas, mallas o controles equivalentes para evitar que los materiales se desprendan.
☐ 6. Los desechos y materiales no utilizados se retiran durante todo el turno.
☐ 7. Los materiales en lámina (madera contrachapada, aislamiento o cubierta metálica) se aseguran contra el viento.
☐ 8. No se colocan, cuelgan ni almacenan objetos sobre barandales o postes.

Herramientas y Equipos/ Amarre de Herramientas

☐ 9. Solo se llevan a la altura las herramientas necesarias para la tarea.
☐ 10. Las herramientas manuales utilizadas en altura están debidamente amarradas.
☐ 11. Las herramientas de más de 5 libras están amarradas a un punto de anclaje fijo.
☐ 12. Los amarres, cordones y puntos de conexión se inspeccionan y están en buenas condiciones.
☐ 13. La longitud del amarre se reduce al mínimo para evitar oscilaciones o enganches.
☐ 14. El amarre no interfiere con la operación de la herramienta ni con sus dispositivos de seguridad.
☐ 15. Los huecos y aberturas están protegidos para evitar la caída de herramientas o equipos.

A través de la Alianza de OSHA y AGC, el Grupo de Trabajo Stop the Drop desarrolló este formulario únicamente con fines informativos. No refleja necesariamente las opiniones oficiales de OSHA ni del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. 10/26

Grupo de Trabajo Que No Se Caiga Nada

Bordes Expuestos, Aberturas y Accesos

☐ 16. Los bordes expuestos están protegidos con barandales (riel superior e intermedio) cuando es viable.
☐ 17. Se instalan mallas perimetrales, cercas o controles equivalentes cuando existe exposición.
☐ 18. Las aberturas en pisos, paredes y fosos están cubiertas o debidamente protegidas.
☐ 19. Las escaleras y los accesos están ubicados lejos de bordes y zonas de caída.

Barricadas y Protección contra Objetos que Caen

☐ 20. Las zonas de caída debajo del trabajo elevado están claramente identificadas y controladas.
☐ 21. Las barricadas proporcionan protección física adicional a la cinta de precaución cuando existe exposición.
☐ 22. Los pasillos cubiertos, marcos de paso, andamios o contenedores protegen las rutas de acceso requeridas.
☐ 23. No se permite que los trabajadores permanezcan debajo de cargas suspendidas ni en áreas de izaje activo.

Carga Segura Izaje y Aparejos

☐ 24. Las cargas se inspeccionan y aseguran; no hay objetos sueltos antes del izaje o transporte.
☐ 25. Las operaciones de izaje utilizan aparejos certificados, personal certificado o calificado y zonas de exclusión controladas.

Acciones Correctivas y Comentarios

_____

_____

_____

_____

Evaluación General: ☐ Aceptable ☐ Necesita Mejorar ☐ Se Requiere Detener el Trabajo

Firma del Inspector: _____ **Fecha:** _____

A través de la Alianza de OSHA y AGC, el Grupo de Trabajo Stop the Drop desarrolló este formulario únicamente con fines informativos. No refleja necesariamente las opiniones oficiales de OSHA ni del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. 10/26